

Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

SETTEMBRE 2023

| codice impianto: 34411 | | denominazione impianto: BELLINZAGO LOMBARDO | | | | | |
|------------------------|---------------|---|--------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------|
| pressione | misura (mbar) | data / ora | codice punto | codice ISTAT | comune | indirizzo | parte impianto |
| MAX | 29,9 | 12/9/23 23.15 | P100 | 015016 | Bellinzago Lombardo | località Solcia | derivazione utenza |
| MIN | 22,0 | 28/9/23 6.15 | P100 | 015016 | Bellinzago Lombardo | località Solcia | derivazione utenza |
| media | 27,6 | | P100 | 015016 | Bellinzago Lombardo | località Solcia | derivazione utenza |

| codice impianto: 34473 | | denominazione impianto: GORGONZOLA | | | | | |
|------------------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|--------------------|
| pressione | misura (mbar) | data / ora | codice punto | codice ISTAT | comune | indirizzo | parte impianto |
| MAX | 26,9 | 11/9/23 0.00 | P101 | 015108 | Gorgonzola | Cascina Fornasetta | derivazione utenza |
| MIN | 23,9 | 16/9/23 0.15 | P100 | 015108 | Gorgonzola | via Restelli | derivazione utenza |
| media | 25,0 | | P100 | 015108 | Gorgonzola | via Restelli | derivazione utenza |
| media | 25,7 | | P101 | 015108 | Gorgonzola | Cascina Fornasetta | derivazione utenza |
| media | 24,3 | | P102 | 015108 | Gorgonzola | Cascina Rafredo | derivazione utenza |

| codice impianto: 34412 | | denominazione impianto: INZAGO | | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------|---------------------|--------------------|
| pressione | misura (mbar) | data / ora | codice punto | codice ISTAT | comune | indirizzo | parte impianto |
| MAX | 31,3 | 26/9/23 0.00 | P101 | 015114 | Inzago | Cascina Migliavacca | derivazione utenza |
| MIN | 23,5 | 18/9/23 0.15 | P101 | 015114 | Inzago | Cascina Migliavacca | derivazione utenza |
| media | 29,9 | | P100 | 015114 | Inzago | via Monasterolo | derivazione utenza |
| media | 27,6 | | P101 | 015114 | Inzago | Cascina Migliavacca | derivazione utenza |

Monitoraggio della pressione di esercizio nelle reti di distribuzione del gas naturale in bassa pressione

SETTEMBRE 2023

| codice impianto: 113524 | | denominazione impianto: MELZO-VIGNATE | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------|--------------|---------|------------------|--------------------|
| pressione | misura (mbar) | data / ora | codice punto | codice ISTAT | comune | indirizzo | parte impianto |
| MAX | 28,4 | 28/9/23 2.00 | P102 | 015142 | Melzo | via Aldo Moro 17 | derivazione utenza |
| MIN | 22,9 | 24/9/23 12.00 | P100 | 015142 | Melzo | Cascina Castagna | derivazione utenza |
| media | 24,5 | | P100 | 015142 | Melzo | Cascina Castagna | derivazione utenza |
| media | 24,5 | | P101 | 015142 | Melzo | via Don Sturzo | derivazione utenza |
| media | 25,2 | | P102 | 015142 | Melzo | via Aldo Moro 17 | derivazione utenza |
| media | 24,8 | | P100 | 015237 | Vignate | via Vigna Longa | derivazione utenza |
| media | 25,0 | | P101 | 015237 | Vignate | via San Rocco | derivazione utenza |

| codice impianto: 34414 | | denominazione impianto: PIOLTELLO | | | | | |
|------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|--------------------|
| pressione | misura (mbar) | data / ora | codice punto | codice ISTAT | comune | indirizzo | parte impianto |
| MAX | 27,8 | 26/9/23 3.30 | P102 | 015175 | Pioltello | via Oberdan 48 | derivazione utenza |
| MIN | 23,7 | 11/9/23 19.00 | P102 | 015175 | Pioltello | via Oberdan 48 | derivazione utenza |
| media | 25,7 | | P100 | 015175 | Pioltello | via 8 marzo 1908 | derivazione utenza |
| media | 27,1 | | P101 | 015175 | Pioltello | via Rugacesio 6/5 | derivazione utenza |
| media | 25,4 | | P102 | 015175 | Pioltello | via Oberdan 48 | derivazione utenza |

| codice impianto: 34415 | | denominazione impianto: TRUCCAZZANO | | | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------------|
| pressione | misura (mbar) | data / ora | codice punto | codice ISTAT | comune | indirizzo | parte impianto |
| MAX | 29,9 | 28/9/23 2.30 | P100 | 015224 | Truccazzano | via Alzaia 20 | derivazione utenza |
| MIN | 24,2 | 25/9/23 20.00 | P100 | 015224 | Truccazzano | via Alzaia 20 | derivazione utenza |
| media | 27,2 | | P100 | 015224 | Truccazzano | via Alzaia 20 | derivazione utenza |